

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania DS/02/2021 na „Budowę nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Grunwaldzka 5” wpłynęło w terminie następujące zapytanie:

W związku z zamiarem przystąpienia do wyceny, proszę o informację, czy dopuszczalna jest zamiana w węzłach ciepłych automatyki Siemens na Samson oraz pomp firmy Grundfos na pompy WILO o tych samych parametrach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, istnieje taka możliwość. Należy mieć na uwadze fakt, że urządzenia zamiennie mają posiadać parametry **NIE GORSZE** od tych zaprojektowanych. Ponadto Wykonawca robót na etapie ich realizacji musi uzyskać akceptację Autora projektu.