Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania CR/16/2025 dot. : **„Wykonanie remontu rusztów kotłowych kotłów WR – 10 Nr 1 i Nr 4 w CR Maszewska "** wpłynęły w terminie następujące zapytania:

Zapytanie nr 1:

- § 4 ust. 1 zakłada, że wynagrodzenie zawierać ma także koszty prac i robót dodatkowych.
- Prosimy o wykreślenie zapisu o wliczeniu do wynagrodzenia kosztów prac i robót dodatkowych. Prace dodatkowe z założenia nie są znane Stronom przed rozpoczęciem prac bez winy żadnej ze stron, a ich wartość (finansowa, terminowa, techniczna) może przekroczyć zobowiązania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że w odpowiedzi na powyższe pytanie nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany .

Zapytanie nr 2:

- § 11 ust. 1 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obejmującą również działania osób z pomocą których wykonuje umowę.
- Prosimy o rozszerzenie zapisu: Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednak nie większą niż 100% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, obejmującą również działania osób z pomocą których wykonuje umowę.

Odpowiedź nr 2 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że w odpowiedzi na powyższe pytanie nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany .

Zapytanie nr 3:

- § 13 ust. 2 prosimy o zmniejszenie kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz ich ograniczenia do łącznie 20% wynagrodzenia umownego netto.
-

Odpowiedź nr 3 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że w odpowiedzi na powyższe pytanie nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany .

Zapytanie nr 4:

- § 13 ust. 1 prosimy o rozszerzenie zapisu jak w Pytaniu 2
- Prosimy o rozszerzenie zapisu: Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego, jednak nie większą niż 100% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1

Odpowiedź nr 4 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że w odpowiedzi na powyższe pytanie nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany .

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodne na przedłużenie terminu składania ofert do 15.10.2025 r?

Odpowiedź nr 5 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że w odpowiedzi na powyższe pytanie wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany i zmienia termin składania ofert na dzień **15.10.2025r. do godziny 12°°.**

Zapytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie doszczelnienia rusztu z komorą kotła i doszczelnienia z posadzką bez wykonania obmurza? Dzięki temu rozwiązaniu w jednej ze ścian rusztu można wykonać włazy rewizyjne do czyszczenia przestrzeni międzystrefowych.

Odpowiedź nr 6 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że dopuszcza wykonanie doszczelnienia rusztu z komorą kotła i doszczelnienia z posadzką bez wykonania obmurza.

Zapytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie skrzyni powietrznej bez kierunkowych „drabinek"? Proponujemy wykonanie skrzyni powietrznej z wydzielonymi szczelnymi strefami rusztu (6 stref). Powietrze pod pokład przedostaje się otworami o specjalnych przekrojach wykonanych w dłuższej ściance lejów.

Odpowiedź nr 7 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że dopuszcza wykonanie skrzyni powietrznej bez kierunkowych „drabinek". Akceptuje też wykonanie skrzyni powietrznej z wydzielonymi szczelnymi strefami rusztu (6 stref) w których powietrze pod pokład przedostaje się otworami o specjalnych przekrojach wykonanych w dłuższej ściance lejów.

Zapytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ściągacza z pręta gładko-ciągnionego 20 h13 jednostronnie gwintowanego z nakrętką i przeciwnakrętką, elementem oporowym jest spawana płytka zabezpieczająca przed obrotem?

Odpowiedź nr 8 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że dopuszcza wykonanie ściągacza z pręta gładko-ciągnionego 20 h13 jedno - stronnie gwintowanego z nakrętką i przeciwnakrętką, elementem oporowym jest spawana płytka zabezpieczająca przed obrotem.

Zapytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie farb alkidowych ?

Odpowiedź nr 9 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że dopuszcza użycie farb alkidowych.

Zapytanie nr 10:

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert ?

Odpowiedź nr 10 Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że zmienia termin składania ofert na dzień **15.10.2025r. do godziny 12°°.**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż Tomasz Majewski