włączyć do inst. c.o.
bud. ul. Konstytucji 3 Maja 59E, F

istn. przyłącze niskich parametrów -likwidacja (do Sądu Rejonowego i bud. mieszkalnego)

rozdzielnia ciepła

klatka schodowa

2xDz60,3/125 (2xDn50) do węzła ul. Konstytucji 3 Maja 59B

Ø65

Ø65

A

60

30

2xDn50

pod stropem pom. h-2,4m

2xDz60,3/125 (2xDn50) do Sądu Rejonowego i bud. mieszkalnego

powrót

zasilanie

2xØ15

40

30

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

istn. studnia schładzająca

włączyć do inst. c.w.u./cyrkulacji

Ø50

Ø32

istn. wpust

Ø25

Ø40

w. z. Ø50

2xØ65

zasil. h-100cm
powrót h-50cm

110

20

45

proj. rury 2xDz76,1/140 (2xDn65) w miejscu istniejących z komory

zasilanie

powrót

30

35

wc

tablica elektryczna

Ø25

80

15

2xØ40

Reflex N-100
Dz48cm

A

wejście zewnętrzne

W4/2025

„TEST" Spółka z o.o. 71- 653 Szczecin ul. Rugiańska 17	
Temat: Projekt Budowlano Wykonawczy węzła cieplnego **- Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 59 F**	
Rzut pomieszczenia węzła cieplnego	skala: 1:25
Opracował: mgr inż. Piotr Symonowicz	data: 09. 2025 r.
Projektował: mgr inż. Katarzyna Dekert upr. 69/Sz/94	rys. **3**