Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w toku prowadzonego postępowania DS/05/2026 dot. **„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów od współrzędnej C11 do komory A16 przy ul. Szkolnej w Goleniowie"** wpłynęły w terminie następujące zapytania:

Zapytanie nr 1:

Czy przeznaczone do demontażu odcinki sieci ciepłowniczej kanałowej zawierają azbest?

Odpowiedź Zamawiającego:

Według stanu wiedzy Zamawiającego odcinki sieci ciepłowniczej kanałowej przeznaczone do demontażu nie zawierają azbestu.

Zapytanie nr 2:

Złom (z demontażu) należy przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca utylizuje złom na koszt własny.

Zapytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie ewentualnego miejsca przekazania złomu Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca utylizuje złom we własnym zakresie.

Zapytanie nr 4:

Podstawienie kontenerów na złom w tym przewóz złomu leży w gestii Wykonawcy czy Inwestora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podstawienie kontenerów na złom w tym przewóz złomu leży w gestii Wykonawcy.

Zapytanie nr 5:

W przypadku obecności azbestu w kanałach ciepłowniczych – złom należy przekazać firmie specjalizującej się w utylizacji azbestu i przedłożyć Zamawiającemu kartę przekazania odpadu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku utylizacji każdego rodzaju zbędnych materiałów/odpadów należy przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

Zapytanie nr 6:

Jaki jest wymiar i geometria kanałów przeznaczonych do demontażu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada informacji na temat wymiarów i geometrii kanałów przeznaczonych do demontażu.

Zapytanie nr 7:

Dysponują Państwo projektem odtworzenia nawierzchni? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje projektem odtworzenia nawierzchni. Nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zapytanie nr 8:

Prosimy podać jakie koszty będzie musiał ponieść Wykonawca tytułem odwodnienia / prób / nawodnienia sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie ponosi kosztu odwodnienia oraz nawodnienia sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedmiotu umowy. Koszt wszelkich prób, testów i rozruchów w ramach realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Zapytanie nr 9:

Badanie spawów - po czyjej będzie stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca dokona prześwietleń 100% połączeń spawanych ciepłociągów.

Zapytanie nr 10:

Opłaty za zajęcie terenu na czas prowadzenia robót będą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opłaty za zajęcie terenu na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Majewski

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
72-100 Goleniów ul. Maszewska 18
tel. 91 418 28 41 fax. 91 418 42 92
P-811187025 NIP 8560000206